



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Июля 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)
356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 37/1/24

10.02.2020

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 26 «Солнышко» села Покойное Буденновского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Заведующая Логачева Марина Александровна

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 37 от «28» января 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час 00 мин 10.02.2020 по 15 час 00 мин 10.02.2020, проведена проверка государственным инспектором Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору ст. лейтенантом вн. службы Срапян Артушом Арменовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МДОУ ДС № 26 «Солнышко» с. Покойное по адресу: Буденновский район, с. Покойное, ул. 8 Марта, 3

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ ДС № 26 «Солнышко» с. Покойное Логачевой Мариной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Электрощитовую напротив пищеблока выделить противопожарной стеной не ниже 2-го типа (установить противопожарную дверь)	Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013) "Об утверждении свода правил СП 4.13.130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования	13.05.2020	

		ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") ст. 5.2.6		
2.	При получении неудовлетворительных результатов после устранения неисправностей не проведены повторные испытания	ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний ст. 6.1 п. 6.1.6	13.05.2020	
3.	Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта выполнена не в полном объеме	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61	13.05.2020	
4.	Работниками не изучены их действия в случае возникновения пожара	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938) г. 2 п. 5	13.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Буденновского,
Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору
ст. лейтенант вн. службы Срапян А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«10» февраля 2020 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ ДС № 26 «Солнышко» с. Покойное
Логачева М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«10» февраля 2020 г.


(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору