



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 191а, тел. 8(8652) 94-55-90 fax 8(8652) 24-23-26
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Буденновскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

356800 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Красная, 218

тел.: fax.: (86559) 2-14-47;

E-mail: budenovsk77@bk.ru

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Северо - Кавказский региональный центр 8(8793) 39-99-99

Предписание № 148/1/143
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №26 «Солнышко» села Покойного Буденновского района» в лице законного представителя заведующей МДОУ «Детский сад №26 «Солнышко» с. Покойного» Логачевой Марины Александровны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по Буденновскому району Химин Сергея Александровича по пожарному надзору от «06» июля 2016 года № 148, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «08» августа 2016 года по «09» августа 2016, старшим инспектором ОНД по Буденновскому району капитаном вн. сл. Гужвиной О.А. была проведена плановая проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №26 «Солнышко» села Покойного Буденновского района», осуществляющего свою деятельность по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. 8 Марта, 3

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ «Детский сад №26 «Солнышко» с. Покойного» Логачевой Мариной Александровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 настоящих правил	Постановление Правительства №390 от 25.04.2012 . ППР РФ п. 2	12.12.2016	

2	Объект обеспечить соответствующим противопожарным водоснабжением	№123-ФЗ ст. 151; СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 9.29;	12.12.2016	
---	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)
« 09 » 08 2016 г.

Государственный инспектор Буденновского района
по пожарному надзору капитан внутренней службы

Гужвина О.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« 09 » 08 2016 г.

Заведующая МДОУ «Детский сад №26 «Солнышко» с. Покойного» Логачева М.А.

(должность, фамилия, инициалы)